

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике в Эльбрусском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 20792115 ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/071002001
Фактический адрес:
361624, КБР, г. Тырнауз, пр. Эльбрусский, 37.
Телефон, факс: 8(86638)4-24-91; 4-37-49



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ИИ-ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в КБР в Эльбрусском районе"

Подпись

Бачиева М. С.

"24" "06" " 2022г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 16 от 24.06.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

Врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в КБР в Эльбрусском районе Саубановой Л.А

Дата и время отбора пробы (образца): 21.06.2022 13 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы 21.06.2022 15 ч. 00 мин.

(образца):

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное учреждение "Местная администрация сельского поселения Эльбрус" Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361603, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, 23

Объект, где производился отбор пробы (образца):

кран на кухне в доме по адресу ул.Нарзанная, 13

361603, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Байдаево

Код пробы (образца): *Э.16.02.2.Д.02.02.06.21*

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: 0,5л. Номер партии: -

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная ёмкость;*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»;
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Условия хранения: *Согласно НД*

Дополнительные сведения: -

Код образца (пробы): Э.16.02.2.Д.02.02.06.21

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.06.2022

Дата начала исследования: 21.06.2022

Дата окончания исследования: 22.06.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С	12	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Хаджиева Х.А.	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Бакасанском районе" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.