

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике»

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 37.  
Телефон, факс: 8-86638-4-37-49  
ОКПО 20792115 ОГРН 1050700202300  
ИНН/КПП 0721010037 / 071002001

Аттестат аккредитации  
Испытательной лаборатории (центра)  
РОСС.RU.0001.510734 от 25.04.2014 г.  
Действительно до «25» апреля 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач  М.С. БАЧИЕВА  
«29» июля 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1282  
от «29» июля 2016 г.

Наименование пробы (образца) Натуральная минеральная вода- нецентрализованное водоснабжение.  
Пробы(образцы) направлены: лаборантом паразитолога Великой Г.В. в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Эльбрусском районе», г.Тырныауз, пр-т Эльбрусский №37.

(наименование, адрес, подразделение, организации, направившей пробы)

Дата и время отбор пробы (образца) : 26 июля 2016г. в 13.15мин.

Дата и время доставки пробы (образца) : 26 июля 2016г. в 17.30мин.

Цель отбора : отбор по договору.

Юридическое лицо ,индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) : МУ «Местная администрация сп. Эльбрус», ул. Эльбрусская №23, сп. Эльбрус, Эльбрусский район, КБР.

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы(образца) : Поляна «Нарзанов» (нарзан из трубы выхода №1), сп. Байдаево, Эльбрусский район, КБР.

(наименование, фактический адрес)

Код образца (пробы):

Э.1283202.9.Д.01.03.07.16

Изготовитель \_\_\_\_\_

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Номер партии \_\_\_\_\_

Объем партии \_\_\_\_\_

Тара, упаковка стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 23268-78 «Воды минеральные, питьевые, лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые, правила приемки и методы отбора проб», ГОСТ 31862-2012, МУК 4.2.1018-01

Условия транспортировки : автотранспорт

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника», ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные, природные, питьевые. Общие условия».

Лицо, ответственное за оформление данного протокола \_\_\_\_\_

Л.А. Саубанова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ \_\_\_\_\_

Подпись

Бачиева М. С.  
ФИО

Дата доставки пробы: 26.06.16

Дата начала исследования: 26.06.16

Код образца (пробы):

Э.1282..02.5.9.Д.02103.06.16

Дата окончания исследования: 27.06.16

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
№2989	ОКБ	отс.	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2.	ТКБ	отс.	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	ОМЧ	0к.	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Лаборант - бактериолог		Кантемирова К.М.			

Общее количество страниц 2, страница 2

Заключение: Исследованная проба натурально природной минеральной воды по микробиологическим показателям - соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения»

Эксперт



Л.А.Саубанова