

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике»

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 361624, Кабардино-  
Балкарская Республика, г. Тырныауз,  
пр-т Эльбрусский, 37.  
Телефон, факс: 8-86638-4-37-49  
ОКПО 20792115 ОГРН 1050700202300  
ИНН/КПП 0721010037 / 071002001

Аттестат аккредитации  
Испытательной лаборатории (центра)  
РОСС.RU.0001.510734 от 25.04.2014 г.  
Действительно до «25» апреля 2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач М.С. БАЧИЕВА  
«15» августа 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1435  
от «15» августа 2016 г.

Наименование пробы (образца) Натуральная минеральная вода- нецентрализованное водоснабжение.  
Пробы(образцы)направлены: лаборантом-паразитолога Великой Г.В., в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в КБР в Эльбрусском районе».г.Тырныауз,пр-тЭльбрусский№37.

(наименование, адрес, подразделение, организации, направившей пробы)

Дата и время отбор пробы (образца) : 10 августа 2016г. в 15.50мин.

Дата и время доставки пробы (образца) : 10 августа 2016г. в 17.30мин.

Цель отбора : отбор по договору.

Юридическое лицо ,индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались  
пробы (образцы) :МУ»Местная администрация сп.Эльбрус» ,ул. Эльбрусская№23,сп. Эльбрус,Эльбрусский  
район,КБР.

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы(образца) :Поляна»Нарзанов»(нарзан из трубы выхода№3),сп.Байдаево,  
Эльбрусский район, КБР.

(наименование, фактический адрес)

Код образца (пробы):

Э.1435.02.9.Д.03.03.08.16

Изготовитель \_\_\_\_\_

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Номер партии \_\_\_\_\_

Объем партии \_\_\_\_\_

Тара, упаковка стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 23268-78»Воды минеральные,питьевые,лечебные,лечебно-столовые,природно-  
столовые.правила приемки и методы отбора проб», ГОСТ 31862-2012 ,МУК 4.2.1018-01

Условия транспортировки :автотранспорт

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 2.1.4.1175-02»Гигиенические требования к качеству  
нецентрализованного водоснабжения.Санитарная охрана источника», ГОСТ Р 54316-2011»Воды  
минеральные ,природные, питьевые. Общие условия».

Лицо, ответственное за оформление данного протокола \_\_\_\_\_

Л.А. Саубанова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ \_\_\_\_\_

Подпись

Бачиева М. С.  
ФИО

Дата доставки пробы: 10.08.16

Дата начала исследования: 10.08.16

Код образца (пробы):

Э.1435.02.9.Д.03.03.08.16

Дата окончания исследования: 12.08.16

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
№327	ОКБ	отс.	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2.	ТКБ	отс.	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	ОМЧ	0к.	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Лаборант - бактериолог		Кантемирова К.М.			

Общее количество страниц 2, страница 2

Заключение:

Исследованная проба натуральной природной минеральной воды по микробиологическим показателям - соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения»

Врач по общей гигиене



Л.А. Саубанова.