

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Фактический адрес:
361620, КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 37
Телефон, факс: 866-38-4-37-49
ОКПО 20792115 ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/071002001

Аттестат аккредитации
Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014

Главный врач

УТВЕРЖДАЮ

Бачиева М.С.

" 27 " 09 " 2019г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1472 от 27.09.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

Сан. врач "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Эльбрусском районе" Саубанова Л.А

Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2019 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2019 14 ч. 30 мин.

(образца):

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное учреждение "Местная администрация сельского поселения Эльбрус" Эльбурского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361603, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, 23

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кран на кухне в доме ул. Кыртык №15

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Байдаево

Код пробы (образца): Э.1472.02.9.Д.02.02.09.19

Изготовитель:

Дата изготовления:

Объем партии: 0,5л.

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб";
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. "

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач по общей гигиене Саубанова Л.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Бачиева М.С.

Код образца (пробы): Э.1472.02.9.Д.02.02.09.19

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.09.2019

Дата начала исследования: 24.09.2019

Дата окончания исследования: 26.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	0,3	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	0,3	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	50	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Хаджиева Х.А.

Подпись

