

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике"  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кабардино-Балкарской Республике в Эльбрусском районе"  
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:  
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33  
Телефон, факс: 8662-74-28-28  
ОКПО 20792115 ОГРН 1050700202300  
ИНН/КПП 0721010037/071002001

Аттестат аккредитации  
Испытательного Лабораторного Центра  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОССТРУ .0001.510734 от 25.04.2014

Фактический адрес:  
361620, КБР, г. Тырнауз, пр. Эльбрусский, 37  
Телефон, факс: 866-38-4-37-49

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя  
ИЛ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в КБР в Эльбрусском районе"  
Бачиева М.С.  
Подпись

"05" "12" 2019г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 1761 от 05.12.2019**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

Сан. врач "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Эльбрусском районе" Саубанова Л.А

Дата и время отбора пробы (образца): 03.12.2019 12 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы 03.12.2019 14 ч. 00 мин.

(образца):

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное учреждение "Местная администрация сельского поселения Эльбрус" Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361603, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, 23

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозабор с.п. Байдаево

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, п. Байдаевка, б/н

Код пробы (образца): Э.1761.02.9.Д.01.02.12.19

Изготовитель:

Дата изготовления:

Объем партии: 0,5л.

Номер партии:

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб";  
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Условия транспортировки:

Согласно НД

Условия хранения:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Врач по общей гигиене Саубанова Л.А.

Код образца (пробы): Э.1761.02.9.Д.01.02.12.19

**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 03.12.2019

Дата начала исследования: 03.12.2019

Дата окончания исследования: 05.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	18	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Кантемирова К.М.	