

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
361620, КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 37
Телефон, факс: 866-38-4-37-49
ОКПО 20792115 ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/071002001

Аттестат аккредитации
Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ .0001.510734 от 25.04.2014
Действителен до 25.04.2019

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач _____ Бачиева М. С
" " " " 2017г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 320 от 28.04.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Нарзан №1*

Пробы (образцы) направлены:

*Лаборантом паразитологом в филиале ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии КБР в Эльбрусском районе"
Великой Г.В*

Дата и время отбора пробы (образца): 25.04.2017 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.04.2017 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное учреждение "Местная администрация сельского поселения Эльбрус" Эльбурского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики*

361603, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, 23

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Поляна "Нарзанов"

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, сп. Байдаево

Код пробы (образца):

Э.320.02.9.Д.01.03.04.17

Изготовитель:

Объем партии: 3,5 л

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику исследования и их оценку:

МУК 4.2.1018-01

ГОСТ 31862-2012

Условия *Согласно НД*

транспортировки

Условия хранения *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

СанПиН

2.1.4.1074-01

"Питьевая вода.

Гигиенические

требования к

качеству

централизованной

системы

питьевого

водоснабжения.

Контроль

качества"

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач по общей гигиене Саубанова Л.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Бачиева М.С

Э.320.02.9.Д.01.03.04.
17

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	Не обнаружено	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант Кантемирова К.М.

Подпись

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Качество воды соответствует требованиям НД.

Заключение сформировал: Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела Саубанова Л А