

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
361620, КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 37  
Телефон, факс: 866-38-4-37-49  
ОКПО 20792115 ОГРН 1050700202300  
ИНН/КПП 0721010037/071002001

Аттестат аккредитации  
Испытательного Лабораторного Центра  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014  
Действителен до 25.04.2019

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
Бачиева М.С  
" " " " 2018г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 388 от 08.06.2018**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водозабор

Пробы (образцы) направлены:

*Сан. врач "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Эльбрусском районе" Саубанова Л.А*

Дата и время отбора пробы (образца): 08.06.2018 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы 08.06.2018 17 ч. 30 мин.

(образца):

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное учреждение "Местная администрация сельского поселения Эльбрус" Эльбурского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики*

*361603, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. Эльбурская, 23*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Родниковый водозабор с.п. Байдаево*

*Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, п. Байдаевка, б/н*

Код пробы (образца): Э.388.02.9.Д.01.02.06.18

Изготовитель:

Дата изготовления:

Объем партии: 0,5л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора: МУК 4.2.1018-01; ГОСТ 31862-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. "*

НД на продукцию:

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Врач по общей гигиене Саубанова Л.А.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Бачиева М.С

Код образца (пробы): Э.388.02.9.Д.01.02.06.18

**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 08.06.2018

Дата начала исследования: 08.06.2018

Дата окончания исследования: 09.06.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант Кантемирова К.М.

Подпись

Качество воды соответствует требованиям НД

Заключение сформировал: Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела Саубанова Л.А.