

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
361620, КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 37
Телефон, факс: 866-38-4-37-49
ОКПО 20792115 ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/071002001

Аттестат аккредитации
Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014
Действителен до 25.04.2019

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Бачиева М.С.
" " " " 2018г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 559 от 12.07.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
кран на кухне

Пробы (образцы) направлены:

Сан. врач "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Эльбрусском районе" Саубанова Л.А

Дата и время отбора пробы (образца): 10.07.2018 17 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы 10.07.2018 17 ч. 30 мин.

(образца):

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

Муниципальное учреждение "Местная администрация сельского поселения Эльбрус" Эльбурского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361603, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. Эльбруская, 23

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ул. Кыртык №15

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Байдаево

Код пробы (образца): Э.559.02.9.Д.02.02.07.18

Объем партии: 0,5л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора: МУК 4.2.1018-01; ГОСТ 31862-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. "

НД на продукцию:

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач по общей гигиене Саубанова Л.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Бачиева М.С.

Код образца (пробы):

Э.559.02.9.Д.02.02.07.18

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 10.07.2018

Дата начала исследования: 10.07.2018

Дата окончания исследования: 12.07.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	1,3	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	1,3	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	58	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Лаборант Кантемирова К.М.

Качество воды не соответствует требованиям НД

Заключение сформировал: Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела Саубанова Л.А.